

Predkladacia správa

Návrh na zmenu osvedčenia o strategickej investícii na investičný projekt „Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ predkladá na rokovanie vlády SR podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR ako iniciatívny návrh.

Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti o zmenu osvedčenia o strategickej investícii na investičný projekt „Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ (ďalej len „investičný projekt“) podanej 24. júla 2026 spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35 829 141 (ďalej len „žiadateľ“), podľa § 5 ods. 5 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strategických investíciách“).

Žiadateľ je právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu prostredníctvom Ministerstva financií SR. V súlade s § 2 písm. b) zákona o strategických investíciách žiadateľ realizuje investíciu stavby energetickej infraštruktúry.

Predmetom investičného projektu a hlavným cieľom investície je nahradenie zastaranej existujúcej elektrickej stanice Považská Bystrica s transformáciou 220/110 kV výstavbou novej modernej diaľkovo riadenej elektrickej stanice Ladce s transformáciou 400/110 kV a jej pripojením do prenosovej sústavy SR zaslučkováním existujúceho elektrického vedenia V495 Varín – Bošáca.

Žiadateľ požiadal o zmenu osvedčenia o strategickej investícii č. 19675/2025-4282-25777, ktoré ministerstvo vydalo 25. apríla 2025. Vydaniu osvedčenia predchádzalo schválenie návrhu na určenie investičného projektu „Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ za strategickú investíciu uznesením vlády SR č. 222 z 23. apríla 2025.

Zmenou osvedčenia o strategickej investícii dôjde k navýšeniu výmery územia investície. Navrhovaná zmena územia investície reaguje na potrebu doplnenia pozemkov nevyhnutných na realizáciu preložky vysokotlakového plynovodu. Žiadateľ v odôvodnení uvádza, že v rámci spracovania podrobnej projektovej dokumentácie a technickej prípravy stavby bola identifikovaná kolízia navrhovaného umiestnenia elektrickej stanice s existujúcim vysokotlakovým plynovodom. Existujúci plynovod vo vlastníctve a prevádzke SPP - distribúcia, a.s. sa nachádza na území investície určenom na realizáciu stavebných objektov elektrickej stanice, pričom jeho ponechanie v súčasnej trase neumožňuje realizáciu investičného projektu v navrhovanom rozsahu.

Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.