

**Zabezpečenie opatrení na odvrátenie ohrozenia životného prostredia
a verejného zdravia v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu
prerušenia čistenia odpadových vôd
v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o. Nemecká**

ÚVOD

V areáli obchodnej spoločnosti PTCHEM, s.r.o., so sídlom Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, 976 97 Nemecká (ďalej len „PTCHEM, s.r.o.“) je prevádzkovaná mechanicko-chemická a biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), ktorá zabezpečuje čistenie priemyselných odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd.

Odpadové vody pochádzajú predovšetkým z drenážnej steny (hydraulická ochrana s čerpacími stanicami, ktoré čerpajú znečistenú podzemnú vodu), z dažďových vôd, dvoch gudrónových jám nachádzajúcich sa priamo v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o., a v malej miere aj z komunálnych vôd z obce Nemecká časť Dubová.

Areál spoločnosti a dve gudrónové jamy (vodné stavby) sú evidované od roku 2006 ako potvrdené environmentálne záťaž. Z konania o určení povinnej osoby podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplynulo, že spoločnosť PTCHEM, s.r.o. zodpovedá za environmentálnu záťaž v areáli spoločnosti a štát zodpovedá za environmentálnu záťaž z gudrónových jám. Iným samostatným materiálom na rokovanie Vlády Slovenskej republiky sa navrhuje, aby za povinnú osobu pri gudrónových jamách bolo určené Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“). Spoločnosť PTCHEM, s.r.o. podala proti rozhodnutiu vo veci určenia povinnej osoby správnu žalobu.

Na základe oznámenia spoločnosti PTCHEM, s.r.o., ktorá ČOV prevádzkuje, zo dňa 01.03.2022 o prerušení prevádzkovania ČOV z dôvodu odpojenia od elektrickej energie pre vzniknutý dlh voči obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 47, Bratislava, prednosta Okresného úradu Brezno vyhlásil dňa 01.04.2022 mimoriadnu situáciu z dôvodu hrozby úniku nebezpečných látok do životného prostredia (ohrozenie povrchových a podzemných vôd, pôdy, druhov a biotopov) a následného ohrozenia života a zdravia ľudí. Príkazom prednostu Okresného úradu Brezno bolo Slovenským elektrárňam a.s. uložené vecné plnenie na dodávanie elektrickej energie do areálu spoločnosti PTCHEM, s.r.o., ktoré sa každý mesiac na zasadnutiach krízového štábu Okresného úradu Brezno obnovuje (pozn. od januára 2023 je dodávateľom spoločnosť MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany).

Je potrebné uviesť, že ide o prvý takýto prípad, kedy potenciálne náhle odstavenie prevádzky z dôvodu prerušenia dodávky energií na základe insolventnosti prevádzkovateľa, mohlo spôsobiť environmentálnu haváriu a vznik environmentálnych škôd. Právne predpisy na

úseku ochrany životného prostredia neumožňujú prijímať a vykonávať také opatrenia, ktoré by umožňovali okamžite prevziať kontrolu nad prevádzkou, ktorá je vo vlastníctve iného subjektu.

VÝVOJ SITUÁCIE

Prevádzkovateľovi ČOV, spoločnosti PTICHEM, s.r.o. rozhodnutím Okresného úradu Brezno dňa 29.04.2022 podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd“) bola uložená povinnosť zabezpečiť prevádzkovanie ČOV spôsobom, ktorý odvráti bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a zabráni vzniku environmentálnej škody, ako aj povinnosť zabezpečiť prevádzkovanie vodnej stavby „drenážna stena“, ktorá bola vybudovaná primárne z dôvodu ochrany podzemných vôd a sekundárne aj povrchových vôd (rieky Hron) pred znečistením spôsobom, ktorý odvráti bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a zabráni vzniku environmentálnej škody. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a environmentálnu škodu spôsobenú pracovnou činnosťou, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov. Ide o tzv. objektívnu zodpovednosť prevádzkovateľa za environmentálnu škodu.

Inštitút nútenej správy možno použiť podľa súčasnej platnej legislatívy, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, iba na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a nie je možné ho použiť pri priemyselnej ČOV, napriek tomu, že ČOV zabezpečuje aj čistenie komunálnych vôd.

Dňa 29.04.2022 bol na úrovni štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia a ministerstva vnútra podpísaný na Úrade vlády Slovenskej republiky harmonogram činností vo veci riešenia situácie v areáli spoločnosti PTICHEM, s.r.o., na základe ktorého Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečilo finančné prostriedky vo výške 525 tisíc EUR na zabezpečenie preventívnych opatrení, záchranných prác a na prípadnú prevádzku ČOV poverenou osobou podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd na obdobie do 31.12.2022. Prvotné odhady nákladov na prevádzku ČOV boli stanovené vo výške cca 1 milión EUR/rok.

Na spoločnosť PTICHEM, s.r.o. bol dodávateľom elektrickej energie podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, o ktorom nebolo zatiaľ rozhodnuté. Spoločnosť PTICHEM, s.r.o. podala návrh na povolenie reštrukturalizácie. Príjem si chce spoločnosť PTICHEM, s.r.o. zabezpečiť uzavretím zmluvy s MŽP SR na zabezpečenie čistenia odpadových vôd z gudrónových jám a drenážnej steny.

V rámci pravidelných zasadnutí krízových štábov, za pravidelnej účasti zástupcov rezortov ministerstva životného prostredia a ministerstva vnútra, vrátane zástupcov rôznych odborných organizácií, sa navrhovali postupy, ktoré mali za cieľ zhodnotiť situáciu, prevádzku, funkčnosť a stav ČOV, drenážnej steny a gudrónových jám. Starosta obce Nemecká bol viackrát upozornený, že za komunálne splaškové vody zodpovedá podľa platnej legislatívy

obec a na zabezpečenie čistenia týchto vôd v prípade náhleho odstavenia ČOV z prevádzky je potrebné mať pripravené riešenia. Dotknutí obyvatelia odvádzali splaškové vody do kanalizácie spoločnosti PTCHEM, s.r.o. na základe uzavretých zmlúv.

Za účelom zabezpečenia poverenej osoby v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd na prevádzku ČOV bol v máji 2022 v predmetnej prevádzke vykonaný technicko-ekonomický audit Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., ktorý bol posúdený rezortnými organizáciami MŽP SR, Vodohospodárskej výstavby, š.p., Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Výskumného ústavu vodného hospodárstva.

Zo záverov uvedeného auditu vyplynulo, že technický stav väčšiny objektov je havarijný, neboli predložené platné revízne správy od vyhradených technických zariadení, strojnotechnologické zariadenia ČOV, s výnimkou rekonštruovanej časti BIO ČOV, sú po lehote svojej životnosti. V minulosti neboli vynakladané žiadne alebo len minimálne finančné prostriedky pre modernizáciu a údržbu technologických zariadení. Pre budúceho prevádzkovateľa by uvedená skutočnosť predstavovala značné úsilie, ako aj finančné náklady, pre zabezpečenie bezporuchového chodu technológie, či už ide o opravu jestvujúcich zariadení alebo zabezpečenie ich adekvátnej náhrady. Aktuálny stav v prevádzke ČOV je v rozpore s platnou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebné objekty sú v havarijnom stave, technologické zariadenia po lehote životnosti a bez prevádzkových rezerv. Z uvedených dôvodov spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. neprejavila záujem o prevzatie prevádzky ČOV ako poverená osoba v zmysle zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd.

V septembri 2022 Výskumný ústav vodného hospodárstva vypracoval „Odborné stanovisko k stavu privádzania a čistenia odpadových vôd na MCHBČOV PTCHEM Dubová podľa dostupných informácií k obdobiu 08/2022“ a vo februári 2023 „Odborné posúdenie prevádzky a procesov čistenia odpadových vôd na jestvujúcich zariadeniach MCHB ČOV PTCHEM Dubová k obdobiu január 2023“. Zo záverov vyplýva, že privádzaná odpadová voda je sformovaná z viacerých zdrojov znečistenia, kde z hľadiska organického znečistenia látkovo dominuje znečistenie pochádzajúce z dlhoročnej kontaminácie pôdy, terénu, zariadení pôvodného spracovania ropy, zo skládok kalu, gudrónových jám a podzemnej vody látkami ropného charakteru. Rozhodujúci charakter prúdu čistených odpadových vôd prináleží odpadovým vodám nazývaným „Zrážkové OV“ – podiel objemu 47,6 %, čo sú v skutočnosti odpadové vody prenikajúce poruchami do areálovej kanalizácie infiltráciou z pôdy a nielen z povrchového odtoku, „Priemyselné odpadové vody“ – podielom 23,2 %, ide pôvodne o úžitkovú vodu čerpanú z Hrona používanú pre zabezpečenie prevádzky zariadení a čerpanú „odpadovú vodu z drenážnej steny“ – podiel 23,3 %. Splašková odpadová voda tvorí z celkového objemového podielu len 6,4 %. Z prevádzkového hľadiska sa podľa výsledkov prieskumnej činnosti potvrdili pomerne závažné nedostatky. Celkový výsledok funkcie a prevádzky jestvujúcej MCHB ČOV PTCHEM Dubová možno hodnotiť z veľkej časti za nenáležitý a to z hľadiska veľkosti, konštrukcie, procesnej skladby i spôsobu prevádzky čistenia tohto špecifického druhu odpadových vôd.

Za účelom posúdenia účinnosti drenážnej steny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len „ŠGÚDŠ“) vykonal v mesiacoch október až november 2022 monitorovanie účinnosti drenážnej steny. Drenážna stena bola vybudovaná ako líniový ochranný prvok, pozostávajúci z podzemnej tesniacej steny, hydraulického drénu a čerpacej stanice, ktorý slúži na zabránenie

šíreniu znečistenia kontaminovaných podzemných vôd z areálu závodu do okolia, pričom najbližším recipientom, nachádzajúcim sa vo vzdialenosti cca 70~200 m od areálu je rieka Hron.

Zo záverov posúdenia vyplýva, že je potrebné aj naďalej zachovať prevádzku drenážnej steny z dôvodu, že plní svoju funkciu a zachytáva znečistenie z kontaminovaných podzemných vôd z areálu prevádzky a gudrónových jám.

Spoločnosť PTICHEM, s.r.o. predložila MŽP SR ponuky na zabezpečenie čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z environmentálnej záťaže - gudrónových jám a drenážnej steny. Napriek tomu, že vlastníctvo drenážnej steny ako vodnej stavby podľa kúpnej zmluvy prešlo na kupujúceho, spoločnosť PTICHEM, s.r.o., a zároveň spoločnosť PTICHEM, s.r.o. bola určená ako povinná osoba za sanáciu environmentálnej záťaže na území areálu tejto spoločnosti, táto odmieta zodpovednosť za prevádzku drenážnej steny, ako aj zodpovednosť za čistenie odpadových vôd z nej pochádzajúcich.

Vzhľadom k tomu, že nie je možné úplne vylúčiť kontamináciu podzemných vôd z gudrónových jám, ktorá je zachytávaná drenážnou stenou, MŽP SR navrhlo rozdeliť zodpovednosť za objem vôd čerpaných z drenážnej steny medzi spoločnosť PTICHEM, s.r.o. a štát v pomere 50:50, do času, kedy sa geologickým prieskumom preukáže skutkový stav znečistenia pochádzajúceho z environmentálnej záťaže v areáli a z gudrónových jám. Predložené cenové ponuky spoločnosti PTICHEM, s.r.o. sa javia ako značne nadhodnotené. Jednotkovú cenu za m³ vyčistenej odpadovej vody (28,50 EUR/ m³ bez DPH) podmieňujú zachovaním predpokladaného objemu čerpaných vôd v objeme 34 tisíc m³/rok na zodpovednosť MŽP SR.

MŽP SR nie je oprávnené uzavrieť zmluvný vzťah priamo so spoločnosťou PTICHEM, s.r.o. bez verejného obstarávania. Odborníci z rezortu životného prostredia sa na základe expertných odhadov zhodli, že je potrebné optimalizovať prevádzku drenážnej steny tak, aby došlo k zníženiu čerpaného množstva na úroveň, pri ktorej by sa zachovala jej funkčnosť a účinnosť so súbežne prebiehajúcim kontrolným monitoringom. Na základe expertného odhadu bolo navrhnuté počiatočné testovacie čerpanie a čistenie drenážnych vôd v objeme priemerne 30 m³/deň a čistenie odpadových vôd z gudrónových jám v objeme 5 m³/deň (cca 30% doterajšieho množstva). Množstvo čerpanej vody z drenážnej steny by sa následne upravovalo podľa výsledkov kontrolného monitorovania kvality podzemnej vody za drenážnou stenou.

Na poslednom zasadnutí krízového štábu dňa 31.03.2023 prednosta Okresného úradu Brezno prezentoval informácie z prieskumu cenových ponúk vyžiadaných od rôznych spoločností, ktoré by vedeli zabezpečiť čistenie odpadových vôd pochádzajúcich z gudrónových jám a drenážnej steny v objeme 34 tisíc m³/rok (celé doterajšie množstvo). Väčšina oslovených subjektov (36) neprejavila záujem o čistenie odpadových vôd z areálu PTICHEM, s.r.o. vzhľadom na ich zloženie (technologické možnosti oslovených subjektov) ako aj z kapacitných dôvodov. Cenové ponuky sa pohybovali v rozmedzí 80 – 300 EUR/m³ bez započítania stojného a dopravy (pomere veľký rozptyl cien je spôsobený hlavne nezrealizovaním technologických skúšok čistenia odpadových vôd).

Je potrebné upozorniť aj na havarijný stav hrádzi gudrónových jám, kde je potrebné bezodkladne prijať účinné preventívne opatrenia súvisiace so stabilizáciou larsenovej steny

hrádze vodných stavieb. Pri pretrhnutí hrádze odkaliska by nastal masívny únik nebezpečných toxických látok do blízkeho aj širšieho okolia vrátane rieky Hron, čo by malo značné negatívne dopady na životné prostredie a zdravie ľudí.

ĎALŠÍ POTENCIÁLNY VÝVOJ SITUÁCIE A NÁVRHY RIEŠENÍ

Budúce riešenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v areáli spoločnosti PTACHEM, s.r.o. závisia od toho, či na jej majetok bude vyhlásený konkurz. Všetky návrhy riešení, o ktorých je možné v súčasnosti uvažovať, si vyžadujú zabezpečenie značných finančných prostriedkov na dlhšie časové obdobie, a to do času ukončenia sanácie areálu a gudrónových jám.

MŽP SR navrhovalo v rámci prípravy rozpočtu na rok 2023, v nadväznosti na harmonogram činností vo veci riešenia situácie v areáli spoločnosti PTACHEM, s.r.o. podpísaný na Úrade vlády Slovenskej republiky dňa 29.04.2022, uvoľniť finančné prostriedky pre MŽP SR vo výške 1 mil. EUR. Tieto prostriedky neboli zo strany MF SR pre MŽP SR schválené.

Ak spoločnosť PTACHEM, s.r.o. neuzavrie dohodu so štátom/MŽP SR na čistenie odpadových vôd pochádzajúcich z drenážnej steny a gudrónových jám, je veľmi pravdepodobné, že bude na jej majetok vyhlásený konkurz. Štát v takom prípade bude musieť zabezpečiť čistenie všetkých odpadových vôd z celého areálu (vrátane dažďových vôd a vôd z drenážnej steny) až do ukončenia sanácie areálu a gudrónových jám. Otázny je spôsob, akým by to štát zabezpečoval vzhľadom na platnú legislatívu a technický stav ČOV, ktorý by vyžadoval nemalé investície.

Podľa vyhlásení zástupcov spoločnosti PTACHEM, s.r.o., v prípade uzavretia dohody medzi štátom a spoločnosťou PTACHEM, s.r.o. na čistenie odpadových vôd v dohodnutom pomere, spoločnosť PTACHEM, s.r.o. bude mať deklarované príjmy a nebude na jej majetok pravdepodobne vyhlásený konkurz. Štát bude dlhodobo znášať náklady na čistenie podielu odpadových vôd, za ktoré je zodpovedný, až do ukončenia sanácie areálu a gudrónových jám.

Reálne môže nastať aj situácia, že na majetok spoločnosti PTACHEM, s.r.o. síce nebude vyhlásený konkurz, ale tá nebude ďalej zabezpečovať čerpanie a čistenie odpadových vôd z drenážnej steny a gudrónových jám z dôvodu, že za povinnú osobu pre gudrónové jamy má byť určené MŽP SR.

Na základe uvedených skutočností je potrebné hľadať také riešenia vzniknutej situácie, ktoré poskytnú dlhodobé, technicky aj ekonomicky udržateľné riešenie.

Potenciálne situácie a návrhy ich riešení

A. Zachovanie prevádzky ČOV spoločnosťou PTACHEM, s.r.o.

Zachovanie prevádzky ČOV spoločnosťou PTACHEM, s.r.o. je podmienené reštrukturalizáciou na základe deklarovaných príjmov z uzavretia dohody na čistenie odpadových vôd pochádzajúcich z drenážnej steny a gudrónových jám medzi MŽP SR a spoločnosťou PTACHEM, s.r.o.

V súčasnosti MŽP SR nie je oprávnené priamo uzavrieť zmluvu so spoločnosťou PTACHEM, s.r.o., bez verejného obstarávania. Aj potom, ako bude MŽP SR určené za povinnú

osobu, stav ostane nezmenený. Na čistenie podielu odpadových vôd z drenážnej steny a gudrónových jám bude potrebné zabezpečiť proces verejného obstarávania.

Riziká :

- výsledok verejného obstarávania neumožní uzavretie dohody medzi MŽP SR a spoločnosťou PTCHEM, s.r.o.,
- na spoločnosť PTCHEM, s.r.o. môže byť aj počas reštrukturalizácie kedykoľvek vyhlásený konkurz,
- havarijný stav prevádzky bez investícií s neustálou hrozbou vyhlásenia konkurzu na spoločnosť PTCHEM, s.r.o. nezaručuje dlhodobé udržateľné riešenie.

Odhadované náklady na strane štátu:

- čistenie odpadových vôd – jednotková cena 28,50 EUR/m³ bez DPH pri objeme 34 tis. m³ odpadových vôd predstavuje náklady vo výške 1 162 800 EUR s DPH; pri navrhovaných znížených objemoch z dôvodu požiadavky optimalizácie prevádzky drenážnej steny je potrebné očakávať zo strany spoločnosti PTCHEM, s.r.o. navýšenie jednotkovej ceny,
- náklady na zabezpečenie a montáž certifikovaných kalibrovaných meradiel,
- náklady na monitorovací systém a kontinuálny/pravidelný monitoring,
- náklady na oplatenie gudrónových jám a stabilizáciu larsenovej steny.

B. Zachovanie prevádzky ČOV štátom

Tento variant je podmienený vyhláseným konkurzom na spoločnosť PTCHEM, s.r.o.

Štát by mohol prevziať prevádzku ČOV

- len na základe poverenia a dohody so subjektom, ktorý by prejavil záujem o prevádzkovanie, tzv. poverená osoba podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd v prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný prijať a vykonať preventívne opatrenia, alebo
- na základe navrhovanej legislatívnej zmeny by bolo možné uplatniť inštitút nútenej správy aj na priemyselné ČOV, alebo
- počas vyhlásenej mimoriadnej situácie by bolo možné na určitý čas využiť príkaz na vecné plnenie na prevádzku ČOV.

Riziká:

- zásah do vlastníckeho práva,
- žiadna právnická osoba neprejaví záujem o poverenie na prevádzkovanie ČOV a súvisiacej infraštruktúry v areáli vzhľadom na technický stav zariadení a infraštruktúry,
- navrhovaná legislatívna zmena k nútenej správe nebude schválená,
- havarijný stav technických a technologických zariadení vyžadujúci investície,
- prebiehajúci konkurz na majetok spoločnosti.

Odhadované náklady na strane štátu:

- prevádzkové náklady cca 1 mil. EUR/rok,
- investičné náklady,

- primeraný zisk (10 %) pre poverenú osobu alebo subjekt, ktorý prevezme prevádzku ČOV na základe rozhodnutia o nútenej správe,
- náklady na stabilizáciu larsenovej steny vodných stavieb.

C. Ukončenie prevádzky ČOV

Tento variant je podmienený vyhláseným konkurzom na spoločnosť PTCHEM, s.r.o.

Zabezpečenie čerpania a čistenia odpadových vôd z areálu, drenážnej steny a gudrónových jám zo strany štátu alternatívnym spôsobom:

I. čerpanie odpadových vôd a zabezpečenie ich čistenia v subjekte mimo areál PTCHEM, s.r.o.

Vzhľadom na veľké objemy a fyzikálno-chemické vlastnosti odpadových vôd a s tým súvisiace technické opatrenia a celkové náklady na čerpanie, dopravu a čistenie vôd, je tento variant nerealizovateľný, resp. ho je možné použiť na obmedzené obdobie v krajnej núdzi pri okamžitom odstavení ČOV.

II. čerpanie odpadových vôd a ich čistenie v dočasnej demontovateľnej fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd (ďalej len „F-ChČOV“) vybudovanej v areáli, prípadne v prípade potreby zabezpečenie dočistenia vôd v subjekte mimo areál PTCHEM, s.r.o.

Riziká:

- zásah do vlastníckeho práva (umiestnenie demontovateľnej F-ChČOV na pozemkoch vo vlastníctve tretej osoby),
- realizácia stavby a spustenie do prevádzky (predpoklad do jedného roka).

Odhadované náklady na strane štátu:

- investičné náklady vo výške 300 – 400 tis. EUR (v závislosti od technológií a súvisiacich zariadení),
- prevádzkové náklady: ≤ 1 .- EUR/m³ odpadovej vody (čínidlá) + $\leq 1,8$ kWh/m³ odpadovej vody (aktuálna lokálna cena), obsluha 5 pracovníci 8 - 10 h/d (mzdy + odvody, OOP + údržba a náhradné diely (podľa doby prevádzky); v prípade potreby linky oxidácie benzénu 20-100 kWh/m³ odpadovej vody + obsluha 1 prac. 8-10 h/d (mzdy + odvody, OOP),
- náklady na zapojenie do distribučných sietí (elektrina, voda),
- náklady na dočistenie,
- náklady na stabilizáciu larsenovej steny vodných stavieb.

Záver

Vzhľadom k tomu, že žiadne z navrhovaných riešení neposkytuje v súčasnosti okamžitý zásah na odvrátenie hrozby životného prostredia a verejného zdravia, pre pretrvávajúci stav ohrozenia neodporúčame zrušiť mimoriadnu situáciu.

Navrhujeme, aby vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi životného prostredia zabezpečiť proces verejného obstarávania za účelom uzavretia dohody na čistenie odpadových vôd z drenážnej steny a gudrónových jám v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o. Toto opatrenie by mohlo poskytnúť priestor na stabilizáciu situácie a na realizáciu opatrenia uvedeného v bode C. II. (demontovateľná F-ChČOV), ktoré je z dlhodobého hľadiska ekonomicky aj technicky pre štát výhodnejšie.

Na zabezpečenie uvedených opatrení je potrebné, aby vláda Slovenskej republiky rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov vo výške 1 500 000 eur v prospech kapitoly MŽP SR v rokoch 2023 a 2024 a ich použitím účelovo viazaným na zabezpečenie opatrení na odvrátenie ohrozenia životného prostredia a verejného zdravia v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu pretrvávajúcej hrozby úniku nebezpečných látok do životného prostredia a ohrozenia verejného zdravia z areálu spoločnosti PTCHEM, s.r.o., Nemecká.